



**Бурштинська міська рада  
Івано-Франківської області  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ**

Від 29.03.2022

№ 48

**Про затвердження нормативів питного водопостачання та норми споживання послуг з постачання гарячої води, з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення в Бурштинській міській територіальній громаді**

Розглянувши звернення директора КП «Житловик» Зіновія Шафрана (вих. лист № 54 від 18.02.2022) щодо затвердження нормативів питного водопостачання та норми споживання послуг з централізованого постачання гарячої води, централізованого постачання холодної води, водовідведення в Бурштинській ТГ, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання», керуючись ст. 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради **вирішив:**

1. Затвердити нормативи питного водопостачання та норми споживання послуг з постачання гарячої води, з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення для населення у Бурштинській міській територіальній громаді (додаються).
2. Затвердити нормативи питного водопостачання та норми споживання послуг з постачання гарячої води, з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення для інших споживачів у Бурштинській міській територіальній громаді (додаються).
3. Нормативи питного водопостачання та норми споживання послуг з постачання гарячої води, з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення, вказані в пунктах 1 і 2 даного рішення, вводяться в дію з 01.04.2022.
4. Рішення виконавчого комітету щодо послуг з постачання гарячої води, з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення, в частинах, які не відповідають даному рішенню, вважати такими, що втратили чинність.
5. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт).
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Івана Драгуна.

Міський голова

Василь АНДРІЄШИН

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**рішення виконавчого комітету**  
**від 29.03.2022 № 48**

**Нормативи питного водопостачання та норми споживання послуг з постачання гарячої води, з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення для населення в Бурштинській міській територіальній громаді**

№	Види благоустрою житлового фонду	Норми споживання послуг з централізованого водопостачання на 1 особу		Норми споживання послуг з постачання гарячої води на 1 особу		Норми споживання послуг з централізованого водовідведення на 1 особу	
		л/добу	м <sup>3</sup> /міс	л/добу	м <sup>3</sup> /міс	л/добу	м <sup>3</sup> /міс
<b>БАГАТОКВАРТИРНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ</b>							
1	З водопроводом та каналізацією, з централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ), з ваннами та/або душовими кабінками	200	6	110	3,3	310	9,3
2	З водопроводом та каналізацією, з водонагрівачами різних типів*	200	6	-	-	200	6
<b>ПРИВАТНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ</b>							
1	З користуванням питною водою з дворових водозабірних колонок або кранів	50	1,5	-	-	-	-
2	З водопроводом та без каналізації	100	3	-	-	-	-
3	З водопроводом та каналізацією	200	6	-	-	200	6
4	З каналізацією та без централізованого водопостачання	190	5,7	-	-	190	5,7
5	З водопроводом та каналізацією, з централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ), з ваннами та/або душовими кабінками	200	6	110	3,3	310	9,3
<b>ГУРТОЖИТКИ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЖИТЛО</b>							
1	Із загальними кухнями і блоками душових	80	2	50	1,6	130	3,6

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**рішення виконавчого комітету**  
**від 29.03.2022 № 48**

**Нормативи питного водопостачання та норми споживання послуг з постачання гарячої води, з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення для інших споживачів в Бурштинській міській територіальній громаді**

№ з/п	Споживачі	Од. вим.	Норми споживання послуг з ЦППВ і ЦПГВ		Водовідведення, л/д	Норми ЦВ
			Питна вода, л/д	Гаряча вода, л/д		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Готелі, пансіонати і мотелі, з пральною	1 меш-канець	50	70	120	24
	- категорії, з пральною	-"-	60	90	150	24
	- категорії, з пральною	-"-	90	100	190	24
2.	Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади - із загальними ваннами та душами;	1 ліжко	45	75	120	24
	- із санітарними вузлами, які близько до палат;	-"-	110	90	200	24
	- інфекційні	-"-	130	110	240	24
3.	Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси - з їдальнями на напівфабрикатах, без прання білизни;	1 місце	30	30	60	24
4.	Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на напівфабрикатах	1 учень (студент і 1 викладач)	12	8	20	8
5.	Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо	1 працівник	9	6	15	8
6.	Підприємства загального харчування - без приготування їжі;	1 страва	1	1	2	
	- з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі;	-"-	8	4	12	

	- з приготуванням їжі, яка реалізується на дому	-“-	7	3	10	
7.	Крамниці - продовольчі (без холодильних установок);	1 прац. у зміну або 20м <sup>2</sup> торг. залу	185	65	250	8
	- промтоварні	1 прац. у зміну	12	8	20	8
8.	Поліклініки та амбулаторії	1 хворий	6	4	10	10
		1 прац. у зміну	18	12	30	10
9.	Аптеки - торговельний зал і допоміжні приміщення	1 працівник	18	12	30	12
	- лабораторія приготування ліків		255	55	310	12
10.	Перукарні	1 роб. місце в зміну	33	33	66	12
11.	Кінотеатри, театри, клуби і дозвілєво -розважальні заклади					
	- для глядачів;	1 чол.	5	3	8	4
	- для артистів	-“-	15	25	40	8
12.	Стадіони і спортзали	1 місце	2	1	13	4
	- для фізкультурників з урахуванням приймання їжі;	1 чол.	20	30	50	11
	- для спортсменів з урахуванням приймання їжі	-“-	40	60	100	11
13.	Плавальні басейни					
	- для глядачів;	1 місце	2	1	3	6
	- для спортсменів (фізкультурників) з урахуванням приймання душа;	1 чол.	40	60	100	8
	- на поповнення басейну	% місткості	10	-	-	8
14.	Лазні – для миття в мильній з полосканням у душі;	1 відвідувач	180	120	1,0	3
	- душова кабіна;	-“-	120	240	360	3
	- ванна кабіна	-“-	180	360	540	3
15.	Пральні					
	- механізовані	1 кг сухої білизни	50	25	75	-
16.	Виробничі цехи:					
	- звичайні	1 прац. у зміну	14	11	25	8
	- з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м <sup>3</sup> /год	-“-	21	24	45	6
17.	Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств	1 душова сітка у зміну	230	270	500	-
18.	Заливання поверхні ковзанки	1м <sup>2</sup>	0,5	-	-	-
19.	Витрати води на поливання					
	- покриття із трави;	-“-	3			
	- решти спортивних споруд	-“-	1,5			

	- удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів;	-“-	0,5			
	- зелених насаджень, газонів і квітників	-“-	3-6			